

**Priština 27/01/2005**

**UER broj: C\_01\_2005**

**Za: G. Sean McGoldrick – Izvršni direktor komercijalnih i upravnih poslova  
KEK/ESBI**

**Primerak: G. Ethem Çeku, ministar za energetiku i rudarstvo  
G. Agron Dida, zamenik ministra za energetiku i rudarstvo  
G. Andreas Wittkowsky, šef kancelarije za političke i pravne poslove, Stub  
IV EU**

**Predmet: Saglasnost povodom Nacrta godišnjeg bilansa el. energije za 2005. godinu**

### **Uprava za energetska regulaciju:**

Na osnovu člana 6.1 Zakona br. 2004/8 “o energetici” ministarstvo za energetiku i rudarstvo (“MER”) usvaja godišnji bilans el. energije na osnovu predloga koji je podneo operater sistema prenosa, a na osnovu konsultacija sa Upravom za energetska regulaciju (“UER”).

UER je početkom novembra meseca 2004. godine pokrenula postupak utvrđen članom 6.1 zatraživši od KEK da podnese svoj godišnji bilans el. energije za 2005. godinu radi konsultacija. KEK je u skladu sa tim podnela nacrt bilansa el. energije ovoj upravi, br. pr 7414 od dana 24.11.2004. godine, koji je posle provere od strane UER rezultirao podnošenjem poboljšane verzije dana 25.01.2005. godine.

Nacrt bilansa za 2005. godinu obuhvata kriterijume utvrđene u članu 6.5 Zakona o energetici, uključujući i dodatne kriterijume koji su utvrđeni u odsustvu Pravilnika o bilansu el. energije (član 6.6 Zakona o energetici).

Po obavljenim internim konsultacijama i saradnji sa KEK, UER daje svoju saglasnost na nacrt bilansa el. energije za 2005. godinu u celini, uz rezervisanost prema nekim od sledećih pitanja:

- a) Za potrebe jedinice akumulacije Kosovo B1 predviđen je generalni remont u trajanju od tri meseca, bez potvrde da su do sada odobrena neophodna sredstva iz budžeta za 2005. godinu.
- b) Bilans el. energije oslanja se na produženje usluga «Kosova A». Postoji zabrinutost oko toga da li se može osigurati predviđeni nivo proizvodnje «Kosova A». Ovo je u vezi sa tekućim ili planiranim pojedinačnim projektima radi uspešnog obavljanja

generalnog remonta na «Kosovu A». I dalje je neodređeno koja sredstva su deo usvojenog budžeta za 2005. godinu.

- c) Sredstva, koja bi trebalo da budu raspodeljena za svrhu planiranog uvoza el. energije za 2005. godinu takođe nisu obezbeđena kao deo usvojenog budžeta za potrebe KEK za 2005. godinu.
- d) Kada bude utvrđena potreba za generalnim remontom jedinice Kosovo B, očigledno je da će odluka o vremenu isključenja odrediti program uvoz/izvoz. Na osnovu pokazatelja prosečnih cena ugovora o uvozu iz poslednje tri godine, mesec oktobar (kada je najniža granica rezervi) predstavlja jedan od najskupljih meseci, dok u maju mesecu (gde bilans el. energije pokazuje višak) cene uvoza su najniže. Međutim, treba naglasiti da je fleksibilnost KEK u vezi sa vremenskim okvirom za primenu ugovarača na radovima generalnog remonta jedinice Kosovo B1 veoma ograničena. KEK još uvek nije primila obimnu analizu sa naglaskom na optimizaciju programa uvoza, (što znači smanjenje ukupnih troškova uvoza i maksimalno povećanje prihoda od izvoza).

UER je svesna da se i Pravilnik o bilansu el. energije i postupak za izradu bilansa el. energije odnosi na standarde i smernice iz «Pravilnika o radu» i «Uslova za bilans el. energije» UCTE: Uzev u obzir stvarne uslove u energetsom sistemu Kosova, nedostatak gore navedenih sredstava, kao i nedostatak zakonskih sredstava u skladu sa članom 6.6 Zakona o energetici, nekoliko elemenata ovih smernica nisu uzeti u obzir.

Zaključno sa ovim, Uprava za energetska regulaciju preporučuje KEK da podnese na usvajanje svoj Nacrt godišnjeg bilansa el. energije za 2005. godinu nadležnom ministarstvu za energetiku i rudarstvo.

**U ime UER**

---

**Dr. Nick F Frydas**  
**Predsedavajući komisije**