

Prishtinë: 01 /11/2007
Kodi i ZRRE-së: D_66_2007

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, duke u bazuar në:

1. Dispozitat e Neneve 15 dhe 26 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë,
2. Dispozitat e Nenit 49.2 të Rregullit për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, dhe Nenit 4 të Licencës së Operatorit të Sistemit të Transmisionit,
3. Kërkesën e KOSTT SH.A për derogim në zbatimin e disa dispozitave të Kodit të Rrjetit dhe Kodit të Matjes, të datës 07 Korrik 2007,

në seancën e mbajtur më 01 Nëntor 2007 ka nxjerrë këtë:

VENDIM

1. **I lejohe**t KOSTT SH.A. derogimi në zbatimin e dispozitave të neneve të **Kodit të Rrjetit** dhe dispozitave të neneve të **Kodit të Matjes** si në **Aneksin** e këtij vendimi.
2. Të gjitha dispozitat tjera të Kodit të Rrjetit dhe Kodit të Matjes do të mbesin në fuqi.
3. Ky Vendim nxirret në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht. Në rast të mospërputhjes midis gjuhëve, do të sundojë versioni në gjuhën shqipe.
4. Pala e pakënaqur, mund të paraqesë ankesë kundër këtij vendimi në gjykatën e juridiksionit përkatës, brenda 14 ditësh prej miratimit ose datës së publikimit të vendimit në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.
5. Ky vendim hyn në fuqi datën e lëshimit ose datën e publikimit në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.

Bordi i ZRRE-së:

Ali Hamiti, Kryesues

Theranda Beqiri, Anëtare

Naim Bejtullahu, Anëtar

Nysret Avdiu, Anëtar

Aneksi

Elementet që nuk përmbushin kriteret e kërkuar për Kodin e Rrjetit dhe Kodin e Matjeve dhe kërkohet derogim nga KOSTT SH.A.

Kodi i Planifikimit

4. Standardet dhe Kriteret e Planifikimit të Tensionit

4.1.1.2* 2 vite

Kodi Operativ

3.4.2 Mjetet e Komunikimit

3.4.2.2 1 vit

5.5.3 Stabiliteti dhe Mbingarkesa e Rrjetit

5.5.3.2 1 vit

5.5.3.3 6 muaj

5.5.3.4 1 vit

5.8.11 Testimi i Startimit nga Errësira

5.8.11.1 2 vite

Kodi i Balancit

2.4.2 Auditimi

2.4.2.1 1 vit

2.4.2.2 1 vit

2.4.4 Aranzhmanet Balancuese

2.4.4.1 3 vite

2.4.4.2 3 vite

2.5.3 Paralajmërimi i Pamjaftueshmërisë së Furnizimit

2.5.3.1 2 vite

2.5.3.2 2 vite

2.5.4 Harmonizimi i Kohës

2.5.4.1 3 vite

2.5.4.2 3 vite

3.4.2 Kufijt e Tensionit

3.4.2.1** 3 vite

3.9 Programi i Tensionit

3.9.1.1 6 muaj

3.9.1.2 6 muaj

3.9.1.3 6 muaj

3.9.1.4 6 muaj
4.4.3 Rregullimi Sekondar

Kodi i Planifikimit Operativ

3.4.3 Pengesat e Sistemit të Transmisionit

3.4.3.1 6 muaj

3.12 Vlerësimet e Sigurisë së Sistemit Energjetik

3.12.1 6 muaj

3.12.2 6 muaj

3.12.4 6 muaj

4.4.6 Ofertat dhe Propozimet

4.4.6.1 3 vite

4.4.6.3 3 vite

Kodi i Matjes

7.2.2 Regjistrimi i Sistemeve Matëse që nuk janë plotësisht në pajtueshmëri

7.2.2.3 ***

8.2.1.6 1 vit

8.2.2.8 6 muaj

11.4.1.1 1 vit

11.4.1.2 1 vit

*** - Lista e elementeve të rrjetit transmetues ku nuk plotësohet kriteri N-1 gjatë sezonës dimrore.**

LP 293/2 S.SH DRENAS - PRIZRENI 2
Autotransformatori ATR1 ose ATR2 në TS PRISHTINA 4 220/110 kV
Autotransformatori ATR1 ose ATR2 në TS PRIZRENI 2 220/110 kV
Autotransformatori ATR1, ATR2 ose ATR3 në TS KOSOVA A 220/110 kV

LP 125/1 TS KOSOVA A - TS VUSHTRRI 2
LP125/4 TS VUSHTRRI 1 – TS VUSHTRRI 2
LP163 TS KOSOVA A - TS VALLAQ
LP184/1 TS PRISHTINA 4 – TS GJILAN
LP118/5 TS PRISHTINA 4 – TS FERIZAJ
LP1804 TS PRIZRENI 2 – TS PRIZRENI 3
LP126/1 TS GJAKOVA 1 – TS DEÇAN
LP126/2 TS DEÇAN – TS PEJA 2
LP126/4 TS VALLAQ – TS BURIMI
LP164/1 TS GJAKOVA 1 – TS GJAKOVA 2
LP 1800 TS VALLAÇ - HC.UJMANI
LP 1805 TS PRIZRENI 2 – TS GJAKOVA 2

- Lista e elementeve të rrjetit transmetues ku nuk plotësohet kriteri N-1 gjatë sezonës verore.



LP 293/2 S.SH Drenas – TS Prizreni 2
LP 184/1 TS Prishtina 4 – TS Gjilani
LP 164/1 Gjakova 1 – Gjakova 2:

Trafostacionet të cilat furnizohen përmes një linje radiale janë:

LP 1801 TS KOSOVA A – TS BARDHI
LP 1806 TS GJAKOVA 2 – TS KLINA
LP 1213 TS PRISHTINA 4 – TS LYPJAN

Sipas dizajnit të SEE të Kosovës, për shkak se egziston vetëm nga një transformator, kriteri (N-1) nuk plotësohet në trafostacionet e mëposhtme:

TS VITIA
TS BERIVOJCA
TS VUSHTRRIA 1
TS KLINA
TS BURIMI
TS DEÇANI
HC UJMANI

***** Nyjet ku devijimi i tensionit bie nën vlerën nominale**

TS Vushtrria 1
TS Vushtrria 2
TS Trepça
TS Vallaqi
TS Burimi
TS Klina
TS Peja 1
TS Peja 2
TS Deqani
TS Sharri
TS Gjakova 1
TS Gjakova 2
TS Vitia

***** Lista e elementeve grupet matëse të te cilëve i plotësojnë vetëm pjesërisht kërkesat sipas Kodit të Matjes**

TS. KOSOVA B
LP. 445/1
LP. 445/2
LP. 407
LP. 437
LP. 420
LP. 290

TS. KOSOVA A
G1
G2
G3



G4
G5
T-34
T-12
T-45
T-35

TS. PRIZRENI 2
LP. 2303

TS. BERIVOJCË
LP. 1140/2
TRAFO 1

TS. BESIANË
LP. 205/2
TRAFO1
TRAFO2

HC. UJMAN
G1
G2
D. ZUBINPOTOK

TS. VALLAQ
LP. 155
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. BURIM
TRAFO1

TS. PEJA 1
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PEJA 2
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. DECAN
TRAFO 1

TS. GJAKOVA 1
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. GJAKOVA 2
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. KLINË



TRAFO 1
TS. PRIZRENI 1
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PRIZRENI 3
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. THERANDA
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. FERIZAJ
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. VITI
TRAFO 1

TS. GJILAN
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. LIPJAN
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PRISHTINA 1
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PRISHTINA 2
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PRISHTINA 3
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PRISHTINA 5
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. PALAJ (BARDHI)
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. VUSHTRRI 1
TRAFO 1



TS. VUSHTRRI 2
TRAFO 1
TRAFO 2

TS. SHARR
LP. 118/3
LP. 1803

TS. TREPÇA
TRAFO 1
TRAFO 2
TRAFO 3
TRAFO 4
TRAFO 5

SSH. DRENAS
LP. 2299 Feron.
LP. 2300 Feron.

Feronikeli
35kV feeder Glllogovci
35 kV feeder Bardhi i Madh
6.3kV Furnizimi i Trafostacionit të Vjetër