


| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | IZVEŠTAJ O DEROGACIJAMA | FO-ČRT-009 |
| | <i>ver. 1.1</i> | <i>strana 1 od 4</i> |

Izveštaj o derogacijama _ Kod mreže prenosa

Jun 2022



IZVEŠTAJ O DEROGACIJAMA

FO-ČRT-009

ver. 1.1

strana 2 od 4

| Br. | Kod mreže | Član | Stav | Zahtevani period derogacije (u godinama/mesecima) | Dozvoljeni period derogacije (u godinama/mesecima) | Period do kojeg važi derogacija | Razlog zahteva o derogaciji |
|-----|-----------|-----------------------------------|---------|---|---|--|--|
| 1. | | 5.5.4 Smanjenje od podfrekvencije | 5.5.4.1 | 1) 6 meseci 2) 6 meseci 3) 1 godina 4) 2 godine 5) 2 godine 6) 1 godina 7) 2 godine 8) 1 godina 9) 6 meseci 10) 6 meseci 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina | 1) 6 meseci 2) 6 meseci 3) 6 meseci 4) 1 godina 5) 1 godina 6) 1 godina 7) 1 godina 8) 1 godina 9) 6 meseci 10) 6 meseci 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina | 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Nakon prelaza PS 110/xx kV sa KEK-a na KOSTT, odlučeno je da podfrekventna zaštita bude na sekundarnoj strani transformatora. Aktiviranje podfrekventnih zaštita započelo je 2013. godine i sada je završeno u celom sistemu osim u: - PS Valač (za ovu PS realizacija će se vršiti kada se stvore uslovi za rehabilitaciju PS Valač), stoga se zahteva derogacija do stvaranje uslova za rehabilitaciju PS. |

**IZVEŠTAJ O DEROGACIJAMA****FO-ČRT-009**

ver. 1.1

strana 3 od 4

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|---|--|--|
| | | 5.8.11 Testiranje pokretanje iz mraka | 5.8.11.1 | 1) 2 godine 2) 1 godina 3) 1 godina 4) 6 meseci 5) 1 godina 6) 2 godine 7) 1 godina 8) 1 godina 9) 5 godina 10) 1 godina 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina 15) 1 godina | 1) 2 godine 2) 1 godina 3) 6 meseci 4) 6 meseci 5) 1 godina 6) 1 godina 7) 1 godina 8) 1 godina 9) 1 godina 10) 1 godina 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina 15) 1 godina | 01.11.2009 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Za ciljeve testiranja, KOSTT nema sporazum sa drugim OSP-ima za realizaciju simulacije pokretanja iz mraka (nula). Zato što se ne može obezbediti rad na „ilotaži“ proizvodnih jedinica KEK-a, ovo trenutno nije moguće, čime se podrazumeva da lokalna potrošnja treba ostati bez snabdevanja dok se lokalne proizvodne jedinice ne vrate u normalan rad. Ovaj postupak bi imao za posledicu visoki finansijskim trošak, i nemogućnost opravdanja jednog takvog postupka. |
| | | 8 Testiranja sistema | 8.4.2 | 1) 1 godina 2) 1 godina 3) 16 meseci 4) 2 godine 5) 1 godina 6) 1 godina 7) 1 godina 8) 1 godina 9) 1 godina 10) 5 godina 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina 15) 1 godina | 1) 6 meseci 2) 6 meseci 3) 6 meseci 4) 6 meseci 5) 6 meseci 6) 1 godina 7) 1 godina 8) 1 godina 9) 1 godina 10) 1 godina 11) 1 godina 12) 1 godina 13) 1 godina 14) 1 godina 15) 1 godina | 27.08.2009 27.02.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Testiranja u vezi sa planovima pokretanja iz mraka (tačka d), ne može da se uradi. KOSTT nema sporazum sa drugim OSP-ima za realizaciju simulacije pokretanje iz mraka (nula). Ovo se nadovezuje sa odredbom 5.8.11 kao gore. |



IZVEŠTAJ O DEROGACIJAMA

FO-ČRT-009

ver. 1.1

strana 4 od 4

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | 16) 1 godina | 16) 1 godina | 31.12.2022 | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--|

Kraj dokumenta