



Priština, 31 mart 2022.
Kod RUE-a: V_1509_2022

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. pod stav 1.7, člana 15. stav 1. pod stav 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. pod stav 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-084);
- Člana 25. Pravila br. 11/2017 o postupku izdavanja ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora energije;
- Člana 18, 19. i 20 Pravila br. 10/2017 za šemu podrške generatorima OIE, i
- Zahteva za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta poslovne zgrade, sa instaliranim kapacitetom od **5 KW** u Opštini Prizren, koji je primljen 14.03.2022. od podnosioca zahteva fizičkog lica "Xhafer Ibërdemaj", sa adresom: Ul. "Lugat", Opština Istog, Republika Kosovo,

Na sednici održanoj 31 marta 2022 doneo je sledeće:

ODLUKA

O IZGRADNJI PROIZVODNIH KAPACITETA ZA SAMOPOTROŠNJU

- I. ODOBRAVA SE** - zahtev podnosioca "Xhafer Ibërdemaj" o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 00191 - 4 KK Luga, sa instaliranim kapacitetom od **5 KW** u Opštini Istog.
- II. OBAVEZUJE SE** – podnosilac zahteva "Xhafer Ibërdemaj", s registrovanom cifrom električnog brojila DPE- 66571, da nakon izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju podnese zahtev u KEDS A.D. za tehnički prijem energetskog objekta.



- III. RUE će uzeti u obzir finalizovani projekat od dana tehničkog prijema, u skladu sa elektroenergetskom saglasnošću koju izdaje KEDS A.D.
- IV. Podnosilac zahteva “Xhafer Ibërdemaj” će sklopiti sporazum o samo proizvodnji sa snabdevačem sa kojim ima ugovor o snabdevanju električnom energijom, nakon potvrde tehničkog prijema od strane KEDS-a A.D., u skladu sa članom 18. stav 1. i 2. Pravila br. 10/2017 o šemi podrške.

Obrazloženje

- RUE je dana 14.03.2022. od podnosioca zahteva “Xhafer Ibërdemaj” primio zahtev za donošenje odluke o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 00191 - 4 KK Luga, sa instaliranim kapacitetom od **5 KW** u Opštini Istog.
 - Podnosilac zahteva je zajedno sa zahtevom priložio i uverenje od KEDS-a o godišnjoj potrošnji električne energije, procenu godišnje proizvodnje u **KW/h** instaliranih uređaja, Elektroenergetsku saglasnost br. 1751 datuma 07.03.2022, izdatu od strane KEDS A.D. i Odluku br.11-351-06/022 datuma 28.01.2022. izdatu od strane Direkcije za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Istog.
 - Odbor RUE-a je, nakon analiziranja zahteva podnosioca “Xhafer Ibërdemaj” i priloženih dokaza o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samo potrošnju iz solarnih/foto naponskih panela na krovu objekta na katastarskoj parceli br. 00191 - 4 KK Luga, sa instaliranim kapacitetom od **5 KW** u Opštini Istog, izvršio procenu i zaključio da su ispunjena sva bitna uverenja o izdavanju Odluke za izgradnju proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju, i na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke, odlučio je kao što stoji u dispozitivu ove Odluke.
- V. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- VI. Odluka stupa na snagu od dana usvajanja od strane Odbora i biće objavljeno na zvaničnom sajtu RUE-a.



Pravni savet: stranka koja je nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor kod nadležnog suda u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njegovog objavljivanja na internet stranici RUE-a, u zavisnosti od toga koje od ta dva bude poslednje.

Odbor RUE-a:

Ymer Fejzullahu, predsedavajući

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Lutfije Dervishi, članica

Gani Buçaj, član

Odluka se dostavlja:

- strankama,
- Opštini Istog,
- KEDS-u,
- KESCO-u i
- Arhivi RUE-a.