



Priština, 24. juna 2022. godine  
Kod RUE-a: V\_1527\_2022

**Odbor Regulatornog ureda za energiju**

**Na osnovu:**

- Člana 9 stav 1 podstav 1.7, člana 15 stav 1 podstav 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 podstav 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetskom regulatoru (br. 05/L-084);
- Člana 19. st. 2 i člana 25. Pravila br. 11/2017 za Postupak ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora energije;
- Člana 18, 19. i 20. Pravila br. 10/2017 o Šemi podrške za generatore OIE, i
- Zahteva za modifikaciju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela, na krovu objekta, instalisane snage od 75 kW u opštini Obilić, primljenog 24.05.2022. godine od strane pravnog lica podnosioca zahteva „INTERING“ DOO, sa adresom: ulica „Ali Hadri“, Opština Obilić, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 14. januara 2022. godine donosi:

**REŠENJE**

**O IZGRADNJI PROIZVODNIH KAPACITETA ZA SAMOPOTROŠNJU**

- I. ODOBRAVA SE** - zahtev podnosioca zahteva "INTERING" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju od solarnih/fotonaponskih panela na krov objekta, instalisane snage od **75 kW** u opštini Obilić.
- II. OBAVEZUJE SE** - podnosilac zahteva „INTERING“ D.O.O, sa registrovanom cifrom električnog brojila DPR-90076688, da nakon izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju, podnese zahtev KEDS-u A.D, za tehnički prijem energetskog objekta.
- III.** RUE će projekat smatrati finalizovanim od dana tehničkog prijema prema Elektroenergetskoj saglasnosti koju izdaje KEDS A.D.
- IV.** Podnosilac zahteva „INTERING“ D.O.O., će zaključiti Sporazum za samoproizvodnju sa dobavljačem sa kojim ima ugovor o snabdijevanju električnom energijom, nakon potvrde tehničkog prijema od strane KEDS-a A.D., u skladu sa članom 18. stav 1. i 2 Pravila br. 10/2017 za šemu podrške.

**Obrazloženje**



- RUE je dana 24.05.2022. godine od podnosioca zahteva „INTERING“ doo, primio zahtev za donošenje odluke o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela na krovu objekta, instalisanog kapaciteta od 75 kW u opštini Obilić.
- Podnosilac zahteva, je uz zahtev priložio i potvrdu KEDS-a o godišnjoj potrošnji električne energije, procenu godišnje proizvodnje u kW/h instaliranih uređaja, Elektroenergetsku saglasnost br. 2832 izdatu dana 08.04.2022 od strane KEDS-a A.D., i Saglasnost br. VI -19 izdato dana 20.01.2021 od strane Odeljenja za javne službe opštine Obilić.
- Odbor RUE-a je, nakon analiziranja zahteva Podnosioca zahteva “INTERING” D.O.O, i priloženih dokaza o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju iz solarnih/fotonaponskih panela na krovu objekta, sa instaliranim kapacitetom od **75 kW** u opštini Obilić, ustanovio je da su ispunjene sve dokaze koje su relevantne za izdavanje rešenja o izgradnji proizvodnih kapaciteta za samopotrošnju, i oslanjajući se na zakonske odredbe koje su navedene na početku ovog Rešenja, i doneo odluku koja stoji u dispozitivu ovog Rešenja.

**V.** Rešenje se donosi i objavljuje na zvaničnim jezicima Republike Kosovo.

**VI.** Rešenje stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora, i objaviće se na zvaničnoj veb stranici RUE-a.

**Pravni savet:** Stranka koja je nezadovoljna ovim rešenjem može da inicira upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana, od dana primanja Rešenja ili od dana njegovog objavljivanja na veb stranici RUE-a, koji god datum bio poslednji od ova dva.

#### Odbor RUE-a:

\_\_\_\_\_  
Ymer Fejzullahu, predsedavajući

\_\_\_\_\_  
Selman Hoti, član

\_\_\_\_\_  
Izet Rushiti, član

\_\_\_\_\_  
Lutfije Dervishi, članica

\_\_\_\_\_  
Gani Buçaj, član

#### Rešenje se šalje:

- Stranci,
- Opštini Obilić,
- KEDS-u A.D
- KESCO-u i
- Arhivi RUE-a.