



Priština, 23. mart 2023.
Kod RUE-a: O_1711_2023.

Odbor Regulatornog ureda za energiju,

Bazirajući se na:

- Odredbe člana 9, stav 1, podstav 1.7, člana 15 stav 1 podstav 1.5, člana 25, člana 26 stav 1, podstav 1.2, Zakona o energetsom regulatoru (Zakon br. 05/L-084);
- Odredbe člana 28, stav 1.27 Zakona o električnoj energiji (Zakon br. 05/L-085);
- Odredbe člana 10. Licence za Operatora sistema distribucije,
- Odredbe člana 1. stav 3. Pravila za procenjivanje kapitalnih projekata u mreži prenosa i distribucije u sektoru električne energije,
- Odredbe člana 2, stav 2. kao i odredbe člana 6. Priloga 3. Pravila o prihodima OSD-a,
- Zahtev OSD-a, dana 20.03.2023. za razmatranje i odobrenje Petogodišnjeg (5) razvojnog i investicionog plana Operatora sistema distribucije 2023-2027.,

na sednici održanoj dana 23.03.2023. doneo ovu:

ODLUKU

- I. ODOBRAVA SE** - Petogodišnji razvojni i investicioni plan distribucije 2023-2027. OSD-a.
- II. OBAVEZUJE SE** - Operator sistema distribucije KEDS A.D., da sprovede projekte planirane prema ovom planu za bezbednijeg Sistema distribucije.

Obrazloženje

- Regulatorni ured za energiju (RUE) dana 01.06.2022. je primio zahtev za razmatranje i odobrenje Petogodišnjeg (5) investicionog plana Operatora sistema distribucije 2023-2027. OSD-a.
- RUE nakon početnog razmatranja Petogodišnjeg (5) razvojnog i investicionog plana Operatora sistema distribucije 2023-2027., dao je početne komentare, koje je dana 08.07.2022. dostavio kod OSD-a.
- RUE je tretirao Razvojni plan i Investicioni plan kao dokument naslovljen "Petogodišnji (5) razvojni i investicioni plan Operatora sistema distribucije 2023-2027.", uzimajući u obzir da se period kojeg



obuhvata Petogodišnji (5) razvojni plan poklopilo da bude isti sa Trećim regulatornim periodom (2023-2027.).

- OSD je dana 05.09.2022. poslao revidiran Petogodišnji (5) razvojni i investicioni plan Operatora sistema distribucije 2023-2027.
- RUE je nakon analiziranja Petogodišnjeg (5) razvojnog i investicionog plana Operatora sistema distribucije 2023-2027. dana 18.11.2022., dostavio dopunske komentare bazirajući se na identifikaciju dodatnih potreba evidentiranih od RUE koje OSD treba dostaviti sa ciljem završavanja Petogodišnjeg razvojnog i investicionog plana OSD-a 2023-2027.
- OSD je dana 30.11.2022., dostavio Petogodišnji (5) razvojni i investicioni plan Operatora sistema distribucije 2023-2027., revidiran nakon dopunskih komentara RUE-a.
- RUE je dana 05.12.2022. objavio Razvojni i Investicioni plan za javnu diskusiju da bi primio komentare, sugestije i procene kako od licenciranih takođe i od zainteresovanih strana.
- Nakon završetka javne konsultacije, i nakon brojnih sastanaka sa KEDS-om i nakon uključivanja komentara RUE-a, OSD je dana 20.03.2023. poslao konačni dokument na usvajanje u RUE, sa izmenama zahtevanim od RUE.
- Vredi napomenuti da je u proceni kapitalnih projekata koji se trebaju uključiti u Petogodišnji investicioni plan 2023-2027., RUE primenio prioritarno rangiranje projekata i programa bazirano na faktore prioritizacije dogovorenih između OSD-a i RUE. Plan puštanja u rad kapitalnih projekata 2023-2027. je urađen bazirajući se na klasifikaciji i kategorizaciji projekata po kategorijama imovina baziranih na troškove koji su rezultirali prema dozvoli RUE-a, tako da vrednost po određenim kategorijama imovina i po godinama bude tačna.
- Takođe vredni napomenuti da je za kapitalne projekte za koje RUE nije imao informacije, procena urađena bazirano na podatke koje je OSD pružio. Takvi projekti su projekti koji se odnose na prelaz 10-20 kV, gde je od 47.9 mil. € zahtevanih od OSD, RUE priznao troškove u vrednosti od 45.9 mil. €. Svakako, RUE nije uklonio zahtevane projekte, već je samo u proceni troškova po jedinici uklonio imovine/transformatore za koje OSD nije imao informacije.
- Štaviše, naglašene razlike između projekata zahtevanih od OSD i priznatih od RUE odnose se na projekte brojila, investicije u niskom naponu u 2026-2027. godinama i nova priključenja. U vezi sa brojilima, RUE je svoju procenu bazirao na dinamici investicija realizovanih u RP 1 i RP 2, broju brojila instaliranih u ova dva perioda, broju mehaničkih brojila itd. Međutim, nakon konsultacija



sa OSD-om, za 2023. godinu troškovi brojila su revidirani sa 3 mil. € na 4 mil. €. Kako god, za naredne godine, RUE je zahtevao od OSD da sastavi detaljnu studiju izvodljivosti bazirajući se na rezultate iz 2023. godine da bi se evidentirale potrebe investicija u budućnosti koji se odnose na brojila.

- RUE za kategoriju projekata niskog napona, na osnovu velikog broja projekata prenetih od RP2, administrativnih procesa koji se odnose na tenderisanje, realizacije u prethodnim periodima, ne sugerise da OSD može imati dinamiku implementacije projekata u RP3 znatno drugačiju nego ona u RP 1 i RP 2.
- RUE onako kako je objasnio da za troškove projekata koji se odnose na nova priključenja, oni se ne trebaju uključiti u tarife, jer su za tu svrhu revidirani Principi za utvrđivanje tarifa za korišćenje distributivnog sistema, dok dokument Metodologija taksi priključenja u distributivnoj mreži treba da bude u skladu sa njima. Dok, troškovi za nova priključenja a koja je OSD možda prouzrokovao tretiraće se od RUE.
- RUE je zahtevao od OSD da u proceni kapitalnih projekata za petogodišnji (5) period informacije o izvorima finansiranja ovih projekata. Od primljenih informacija, OSD nema neki sporazum kredita za finansiranje projekata planiranih u RP3, stoga je RUE sugerisao da investicioni projekti i programi koji se trebaju uključiti u Petogodišnji (5) razvojni plan budu u skladu sa onim Petogodišnjim (5) investicionim.
- RUE naglašava da na osnovu Pravila za prihode OSD-a, OSD može aplicirati u svako vreme, da zameni jedan kapitalni projekat u odobrenom investicionom planu sa nekim drugim kapitalnim projektom, u slučajevima kada se može dokazati da će alternativni projekat doneti iste ili bolje koristi za potrošače nego početni projekat (uzimajući u obzir očekivane rezultate i troškove). Ako regulator odobri zamenu, alternativni projekat će se dodati osnovi regulisanih imovina u budućem periodičnom razmatranju.
- Odbor RUE je, nakon procene i analiziranja Petogodišnjeg (5) plana razvoja i investicije Operatora sistema distribucije 2023-2027., utvrdio da su ispunjeni zakonski zahtevi i procenio da su projekti uključeni u dokumentu razumni i potrebni za bezbedno funkcionisanje sistema distribucije, stoga je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.



III. Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima u Republici Kosovo.

IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od Odbora Regulatornog ureda, i biće objavljena na službenoj elektronskoj stranici RUE-a.

Pravni savet: Protiv ove odluke, strana nezadovoljna može se obratiti Nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana, od dana prijema Odluke ili dana objavljivanja Odluke na elektronskoj stranici RUE-a, šta god da se desi poslednje.

Prilog: **Petogodišnji (5) razvojni i investicioni plan Operatora sistema distribucije za period 2023-2027.**

Odbor RUE-a:

Ymer Fejzullahu, predsedavajući

Lutfije Dervishi, članica

Gani Buçaj, član

Odluka i dokument se dostavlja:

- Licenciranom - KEDS A.D., i
- Arhivi Regulatornog ureda za energiju.