



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE



Priština, 5. jul 2023.
Kod RUE-a: V_1743_2023

Odbor Regulatornog ureda za energiju,

Na osnovu:

- Odredbi člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15, člana 25, člana 26. Zakona o energetsom regulatoru (Zakon br. 05/L-084);
- Odredbi člana 28. stav 1.24 i 1.25 Zakona o električnoj energiji (br. 05/L – 085);
- Odredbi člana 14.2 Licence Operatora distributivnog sistema;
- Zahteva Operatora distributivnog sistema (KEDS AD), od 08.06.2023. godine, za razmatranje i usvajanje Plana Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023,

na sednici održanoj 5. jula 2023. godine, doneo je ovu:

ODLUKU

- I. USVAJA SE** - Plan Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka za 2023. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

- Regulatorni ured za energiju (u daljem tekstu RUE) je dana 30.12.2022. godine primio od Operatora distributivnog sistema (u daljem tekstu: ODS), zahtev za usvajanje Plana Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka za 2023. godinu.
- Plan Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023 predstavlja godišnji plan smanjenja ukupnih gubitaka ODS-a u skladu sa ciljem smanjenja gubitaka i krivom gubitaka koju je RUE odobrio za Treći regulatorni period, kao i razvojne i investicione planove ODS-a. .
- Glavni cilj Plana Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023 je da projektuje akcioni plan za smanjenje gubitaka kroz kapitalne investicije i optimizaciju poslovanja, kao i očekivanje smanjenja gubitaka tokom 2023. godine.



- RUE je dana 01.06.2023. godine, zatražio od KEDS-a da pošalje usaglašenu verziju sa najnovijim dokumentima odobrenim od strane RUE-a.
- Takođe je zatražio da dokument sadrži analizu gubitaka, uključujući procenu tehničkih gubitaka i neovlašćene potrošnje električne energije, kao i izradu i sprovođenje mera za njihovo smanjenje.
- KEDS je dana 08.06.2023. godine, poslao konačnu verziju Plana Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023.
- RUE je dana 29.06.2023. godine, nakon razmatranja Plana Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023, zatražio je od KEDS-a da izvrši izmene u skladu sa komentarima poslatim ODS-u.
- KEDS je dana 04.07.2023. godine, poslao je odgovore na komentare RUE-a, u vezi sa planom smanjenja gubitaka ODS-a za 2023. godinu.
- RUE je nakon razmatranja komentara KEDS-a, uočio da u ovaj dokument nisu uključeni svi komentari RUE-a.
- KEDS je za tačku 3 dokumenta naveo da: ODS je za 2023. godinu postavio cilj ukupnih gubitaka od 15.7%. Da bi postigao cilj, ODS treba da se usredsređuje na kapitalne investicije za smanjenje tehničkih gubitaka i optimizaciju operacija za borbu protiv i smanjenje netehničkih gubitaka.
- RUE je ocenio da je u gore navedenoj tački odlukom V_1636_2022 odobrio cilj smanjenja gubitaka i krivu dozvoljenih gubitaka za treći regulatorni period, gde je za 2023. godinu cilj gubitaka za ODS 15.1%. Stoga, cilj ukupnih gubitaka od 15.87% treba da bude u potpunosti u skladu sa ciljem smanjenja gubitaka za 2023. godinu.
- KEDS je odgovorio na gore navedenu tačku, da na osnovu realnog stanja ODS-a, investicionih planova i operativnih planova, gubici na kraju 2022. godine iznosili su 16.79%, kao i na osnovu drugih obrazloženja koja su poslata tokom javnih konsultacija 2023/2027, za 2023. godinu, ODS je izračunao da će na kraju godine gubici biti 15.9% i da je isti obračun poslat u Godišnji energetski bilans koji je odobrio RUE. U izveštaju o gubicima za 2023. godinu, koji je poslat nakon usvajanja Investicionog plana 2023-2027, ODS je na osnovu realizacije iz perioda januar-maj 2023. godine, bez promene vrednosti za jun-decembar 2023. godine, izračunao da će gubici na kraju 2023. godine biti 15.87%.
- RUE smatra da odgovor KEDS-a za ovu tačku nije prihvaćen zbog činjenice da Plan smanjenja gubitaka treba da bude u potpunosti u skladu sa odlukom RUE-a, u vezi sa ciljevima i krivom



smanjenja gubitaka za ODS, stoga RUE ostaje pri izraženom stavu u fazi početnog komentarisanja da nivo gubitaka za 2023. godinu treba da bude 15.1%, stoga predložimo da se u osnovni dokument stavi tabela u skladu sa komentarom RUE-a.

- Dok, što se tiče tačke 3.1 dokumenta, gde se navodi: „Trebalo bi napomenuti da, iako je planiranjem investicionih projekata za 2023. godinu predviđeno smanjenje tehničkih gubitaka za značajan procenat u odnosu na tehničke gubitke zabeležene u prethodnoj godini, zbog kašnjenja u tenderskim procesima i kašnjenja prouzrokovanih do usvajanja investicionog plana 2023-2027, ova očekivanja u uticaju smanjenja gubitaka, dobijeno je samo 25% obračunate vrednosti u Investicionom planu 2023“;
- RUE je ocenio da se u ovom tački u dokumentu projekti srednjeg i niskog napona za celu 2023. godinu su preneseni projekti koji su bili na tenderu 2021. godine, a puštanje u rad se očekuje 2023. godine, tako da beneficije od 25% nisu tačna i kroz procenu je zatraženo da se ova vrednost ispravi u dokumentu.
- KEDS je odgovorio na ovu ocenu RUE-a i odgovor je bio da „korist od gubitaka od projekata počinje nakon završetka investicija i postavljanja brojila. S obzirom da je bilo kašnjenja kao što je gore opisano, mi smo smatrali da tokom ove godine može doći do efekta od 25% ili ¼ efekta pune godine“.
- RUE je cenio ovaj odgovor KEDS-a i uprkos potencijalnim kašnjenjima tendera, odgovor KEDS-a se ne smatra prihvaćenim zbog činjenice da organizacija tenderskih procesa mora biti blagovremena obavljena od strane KEDS-a i da plan smanjenja gubitaka treba da bude u skladu sa odlukom RUE-a o ciljevima i krivom smanjenja gubitaka za ODS. Dakle, godišnji nivo gubitaka za 2023. godinu treba da bude 15.1%. Stoga, predloženo je da se u osnovni dokument stavi tabela u skladu sa procenama RUE-a.
- Što se tiče odgovora KEDS-a u vezi sa komentarima RUE-a 3, 4 i 5, ocenjeno je da je KEDS dao potrebna pojašnjenja koja su prihvaćena kao takva.
- Što se tiče komentara RUE-a br. 6 gde se navodi da „tabela 17 treba da bude usklađena sa podacima u tabeli u okviru petogodišnjeg plana 2023-2027, KEDS je na ovaj komentar odgovorio kao u nastavku: „U tabeli 17 prikazano je pet izlaza sa najvećim gubicima u svakom okrugu, za 2022. godinu i to je ranije bio zahtev RUE-a, odnosno da se prikazuju neki od izlaza sa najvećim gubicima za 2022. godinu bez drugih specifikacija, dok u tabeli 7 (projekti niskog napona) i tabeli 9 (projekti srednjeg napona) prikazani su prema investicionom planu za 2023. godinu.“
- RUE je ocenio da odgovori u gore navedenoj tački 6 nisu bili dovoljni i odlučeno je da se u osnovnom dokumentu tabele usklađuju sa podacima prikazanim za trenutno stanje mreže



opisane u Investicionom planu 2023-2027, a ne sa tabelama gde su prikazani investicioni projekti.

- RUE je, nakon razmatranja dokumenta, predstavila i neophodne predloge i izmene u vezi sa ovim dokumentom, gde je nakon uključivanja komentara i predloga stranaka, ocenio da dokument treba da bude usklađen sa gore navedenim zahtevima, a KEDS je u obavezi da uključi tražene izmene u dokumentu i dostaviti RUE-u.
- Nakon razmatranja i na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke, Odbor RUE-a je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

II. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.

III. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora, i objaviće se na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Stranka koja je nezadovoljna ovom Odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom, u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, koja god da se desi zadnja.

Odluci priložiti dokument:

- **Plan Operatora distributivnog sistema za upravljanje i smanjenje gubitaka 2023.**

Odbor RUE-a,

Ymer Fejzullahu, predsedavajući

Lutfije Dervishi, članica

Gani Buçaj, član

Odluku dostaviti:

- KEDS AD.
- Arhivi Regulatornog ureda za energiju.