



Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit të Transmetimit

Dhjetor 2023



RAPORTI I DEROGIMEVE

FO-ÇRT-009

ver. 1.1

faqe 2 nga 4

Nr.	Kodi i Rrjetit	Neni	Paragrafi	Periudha e Derogimit e kërkuar (në vite/muaj)	Periudha e Derogimit e lejuar (në vite/muaj)	Periudha deri kur vlen Derogimi	Arsyeja e Kërkesës për Derogim
1.		5.5.4 Reduktimi nga nënfrekuenca	5.5.4.1	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 1 vit 4) 2 vite 5) 2 vite 6) 1 vit 7) 2 vite 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 6 muaj 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit 16) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 1 vit 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 6 muaj 10) 6 muaj 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit 16) 1 vit	31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Pas kalimit të NS 110/xx kV nga KEK-u në KOSTT, është vendosur që mbrojtja nënfrekuençe të jetë në anën sekondare të transformatorëve. Aktivizimi i mbrojtjeve nënfrekuençe ka mbetur i pa përfunduar vetëm në: - NS Vallaçi (vendosja e mbrojtjes nënfrekuençe për këtë NS do të bëhet kur të krijohen kushtet për rehabilitimin e NS Vallaç), prandaj kërkohet derogim deri në krijimin e kushteve për rehabilitim të NS.

**RAPORTI I DEROGIMEVE****FO-ÇRT-009***ver. 1.1**faqe 3 nga 4*

		5.8.11 Testimi i Startimit nga Errësira	5.8.11.1	1) 2 vite 2) 1 vit 3) 1 vit 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 2 vite 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 5 vite 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit	1) 2 vite 2) 1 vit 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit 16) 1 vit 17) 1 vit	01.11.2009 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Për qëllime të testimit, KOSTT nuk ka marrëveshje me OST-të tjera për realizim të simulimit të startimit nga errësira (zero). Për shkak se nuk mund të sigurohet puna në "ilotazhë" e njësive gjeneruese të KEK-ut, kjo aktualisht nuk është e mundur, me çka nënkuptohet se konsumi vendor duhet të mbetet pa furnizim deri sa mos të kthehen njësitë gjeneruese vendore në operim normal. Ky veprim do të kishte për pasojë kosto të lartë financiare, dhe pamundësi të justifikimit të një veprimi të tillë.
		8 Testimet e Sistemit	8.4.2	1) 1 vit 2) 1 vit 3) 16 muaj 4) 2 vjet 5) 1 vit 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 5 vite 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit	1) 6 muaj 2) 6 muaj 3) 6 muaj 4) 6 muaj 5) 6 muaj 6) 1 vit 7) 1 vit 8) 1 vit 9) 1 vit 10) 1 vit 11) 1 vit 12) 1 vit 13) 1 vit 14) 1 vit 15) 1 vit	27.08.2009 27.02.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Testimet në lidhje me planet e startimit nga errësira (pika d), nuk mund të bëhet. KOSTT nuk ka marrëveshje me OST-të tjera për realizim të simulimit të startimit nga errësira (zero). Kjo ndërlihet me dispozitën 5.8.11 si më lartë.

**RAPORTI I DEROGIMEVE****FO-ÇRT-009***ver. 1.1**faqe 4 nga 4*

				16) 1 vit 17) 1 vit 18) 1 vit	16) 1 vit 17) 1 vit 18) 1 vit	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Fund i dokumentit